



ЗАТВЕРДЖЕНО
09 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Вінниця
вул. Косієвська 72

(найменування об'єкта)

« 09 » 2024 р.

Бригада у складі Кіриченко В.В., Іванчук В.А.,
Джоджало Р.Ю

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Косієвська 72

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ГЧО - 60 м, Ø32 - 8 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 - 10 м, Ø25 - 32 м, Ø25 - 100 м (стале)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø32 - 4 м, Ø25 - 8 м, Ø20 - 1 м (кварц)
сировити Ø32 - 4 м, Ø25 - 8 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; власне, інструмент?
мелкаса електрика
- ліквідація виявлених витоків газу: справа Ø32 - 8 м, к/р Ø32 - 10
к/р Ø25 - 2 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в кейв вимог
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимог вимог
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; D=800 мм в с, Dp=10 мм в с, t=5x6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. крім інструкцій

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коф ердуване керування

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Родіаш О.Г.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Косенко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Велич В.А.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Дробасов Р.Ю.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешаков Олександр

(прізвище, ініціали)

(підпис)

См. інструкції

Мешаков О.В.

Мешаков О.В.

Мешаков О.В.