



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«28» 08 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця  
вул. Коссаєвська 77

«28» 08 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Александров О.О., Веселовський В.Т.,  
Заввуга С.М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Коссаєвська 77  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-23м, Ø67-62м, Ø32-2м,  
Ø25-8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø32-3м, Ø25-31м, Ø20-22м  
Ø20-200м (своєма)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крім Ø32-2м, Ø25-11м, Ø20-11м, Ø20-4м (кварт.  
департа Ø32-2м, Ø25-11м, Ø20-11м)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: приладом, об'єктом;  
методом мильної емульсії
  - ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø32-2м, Ø20-3м;  
Ø32-2м, Ø20-3м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в наявності
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p=0,00 мпа в срд пр-водм в с, t=27,8
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорядуване керування

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Родішев О.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Намисьєв О.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Васильєв С.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Кавалерієв С.Р.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешчані вир. директу вир. виробнич.

<u>С.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>інженер</u>	<u>Москаленко Р.В.</u>
<u>майстер</u>	<u>Терджієв О.Ф.</u>
<u>С.М.</u>	<u>А.І.С.Т.В.О.Т.</u>