



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінницька
вул. В. Горинь 1/34
(найменування об'єкта)

«12» 09 20 24 р.

Бригада у складі Мельничко В.О., Звонігер В.А.,
Джобешко А.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінницька
вул. В. Горинь 1/34
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: м. Вінницька
Ø50-2м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø40-20м, Ø32-5м, Ø25-16м
Ø25-320м (своєчасно)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани Ø40-4мм, Ø32-2мм, Ø25-14мм
апаратів Ø40-4мм, Ø32-2мм, Ø25-14мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: м. Вінницька, вул. Горинь 1/34
- ліквідація виявлених витоків газу: крани Ø25-4мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевіримо
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р: 500 мм вод. ст. на 10 м вод. ст. t=5хб
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктуємо

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попереджувати безпеку газосервісу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Гордєвич О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Михайло В.Д.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Томасюк В.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Драбівський В.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Михайло В.Д. Томасюк В.А. Драбівський В.Т.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. ін. Р.В. Москаленко
инф. О.Ф. Гордєвич
с.п. Ю. Драбівський