



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО в.м. Вікешинська
вул. Ак. Давиденка 41

«26» 08 2024 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Анокія О.В. Давириченко М.В.
Амстіхська В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті в.м. Вікешинська
вул. Ак. Давиденка 41
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-30м, Ø40-2м.

Ø50-6м, Ø40-6м.
Ø15-48м (сходові)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крім Ø50-1м, Ø40-1м, Ø32-1м, Ø20-51м
сходові Ø50-1м, Ø40-1м, Ø32-1м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначено витоки
- ліквідація виявлених витоків газу; крім Ø50-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горищах, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p=100 мм вод. ст., ар=10 мм вод. ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. орджесеруковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою БМ, які підлягають усуненню: Газопровід арматура вилітає через мережі в стояках разом з вентилем без жодних трубок. Металічно мережковий вентиль вбудований в газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВВГО	<u>Родіць О.Ф.</u>	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	<u>Григор'єв О.В.</u>	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	<u>Данилюк О.В.</u>	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	<u>Куряков В.М.</u>	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ерміна Т.О. _____

(прізвище, ініціали) (підпис)