



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Імгеня 69
(найменування об'єкта)

« 4 » Тов 20 24 р.

Бригада у складі Дубованко Р.О., Кашон А.В.
Ромашин О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Імгеня 69
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ФСО-20м, ФЗГ-10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф25-15м, Ф20-9м, Ф20-240см (слюска)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
схода Ф25-3см, Ф20-2м
пелюстка Ф25-3см, Ф20-12см

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всередині будинку
 - ліквідація виявлених витоків газу: схода Ф25-2см, Ф20-3см, Ф20-2см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підв'язці та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=800 мм вод. ст. / P=20 мм вод. ст. / 25х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. армастрогов саво

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: нефарадусе газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Гордеев О.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Дубовиков Р.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Ковалев А.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Ромашин О.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкаєв вир/підпису вир/мови

Ст. М.А. Мешкаєв
Майстер

[Signature] Мешкаєв Р.В.
(підпис)