



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН

2024 р.

### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Тайсми, вул. Соборна, 69

(найменування об'єкта)

« 18 » 09 2024 р.

Бригада у складі спосарі: Шмигін І.В. Журман Р.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тайсми, вул. Соборна, 69

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-9 ф 89-35м. ф 50-49м. ф 40-18.5м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 32-11м. ф 25-6.5м. ф 20-8м. ф 20-168м  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Засідка DY 80-1шт. крани ф 32-4шт. шор ф 25-2шт. шор ф 20-2шт. пробк.  
(система газопостачання квартир (дати список)) ф 20-46шт. шор

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; к/г- 7шт. крани. 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Тривало тиском повітря P=500 мм вод. ст. Тривалість тиску відсутня
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Загарабувати 2-9

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тимошук А.М.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Михайчук В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Чурман В.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_ (підпис).