

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Бонатохкварттерческої життєвої будинка

(найменування об'єкта)

« 05 » 09 2024 р.

Бригада у складі слюсар - Овдійчук В.В., слюсар - Соколовка Р.А.,
слюсар - Туралюк О.У.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Плевресская, вул. Маністрашине, 31.

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 32-12,0 м; ф 20-30,0 м; ф 32-8,5,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

стале ф 20-46,0 м; 143-ф 32 - 3 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крайні ф 20-9 м (ку.) ф 32-3 м (ку.) крайні в квартирах ф 15-21 (ку.)
(система газопостачання квартир (дати список)) ф 15-1 (ку.)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; пренасу ч. VIBRAVAT 4
- ліквідація виявлених витоків газу;
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; веконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено на робочому тиску повітря 500мм вод ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

Інструктаж абонентів проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Гурьоваєба А. У
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Сейдієв В. В.
(прізвище, ініціали)

Сокаєвєв Б. А.
(прізвище, ініціали)

Гураль О. У
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

(прізвище, ініціали)

(підпис).