



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Богатство кварталів м. Київ, п. Шевченківський

будинок  
(найменування об'єкта)  
«09» 09 2024 р.

Бригада у складі санітар - Дегітський В.В.; санітар - Турчань О.У.;  
санітар - Сокальський Т.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Жиринська, вул. Мостотракторна, 49  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 40 - 55 см; φ 15 - 22 см;  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
1φ3-φ50 - 2 см; кресел φ 15 - 8 см (крес.); φ 15 - 4 см (проб.)  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад «Vibro GAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; \_\_\_\_\_
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; векончено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; векончено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено цю роботу тиском 500 мм. вод. стовпика
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

Мухомедов С.У  
(прізвище, ініціали)  
Александр В.В  
(прізвище, ініціали)  
Гураль О.У  
(прізвище, ініціали)  
Володарев Б.А  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)  
[Signature]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).