

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 11 » 09 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО баштоквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

« 10 » 09 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Гривин А.В., Мурованні У.Д.,
Бурковський В.А., Сидим М.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті баштоквартирний будинок
м. Луїжичи вул. Прибурення 7Б
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 мм L = 74 м.п., Ø 32 мм L = 22 м.п.,
Ø 20 мм L = 8 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 мм L = 92 м.п. - по стоякам

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 50 мм - 1 шт., Ø 32 мм - 2 шт., Ø 20 мм - 6 шт. - пробіжки крани
Ø 15 мм - 23 шт. - пробіжки крани, Ø 15 мм - 11 шт. маршеві крани
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор Вільгавар
мильня емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; кран, муфта, контрогайка Ø 50 - 3 шт.
кран, муфта, контрогайка Ø 32 мм - 5 шт.
кран, муфта, контрогайка Ø 20 мм - 14
кран Ø 15 мм - 3 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

<u>Шиндлер Р.А.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Грибук А.В.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Мурованний Г.Д.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Імшин М.Б.</u>	<u>[Підпис]</u>
(прізвище, ініціали)	(підпис)
<u>Буріковський В.А.</u>	<u>[Підпис]</u>

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешини Б.А. Богатикова Богатикова
(прізвище, ініціали) (підпис)

старший майстер Тарновський П.А. [Підпис]