



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатофункціональний будинок
м. Київчик, вул. В. Васюка 7
(найменування об'єкта)

« 10 » вересня 20 24 р.

Бригада у складі Стукан В. І.
Лукашук О. П.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) —

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київчик
вул. В. Васюка 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ф 50 - 29 м.
(відний газопровід (характеристики г-ду))
2-г ф 25 - 7 м.
(газопроводи есклових клітинок (характеристики г-ду))
крани ДУ 25 - 4 шт., Засувка ДУ 50 - 1 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною піною мильною емульсією
прилад "Vibra Gas"
 - ліквідація виявлених витоків газу муфтове з'єднання ДУ 25 - 4 шт.
 - перевірка відповідності проєктування газопроводів та побудови приміщень вимогам проєкту і діючих нормативних актів: —

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено в наявності
- розбирання, очистка від заточків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: Виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: Перевірено
- випробування на щільність газових мереж над атмосферним тиском повітря: Перевірено тиском P = 500 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: -
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Антоняк С. М.
(прізвище, ініціали)

С. Анф.
(підпис)

Члени бригади

Стукан В. І.
(прізвище, ініціали)

В. І.
(підпис)

Лукашук О. П.
(прізвище, ініціали)

О. П.
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа - -

(прізвище, ініціали)

(підпис).