



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО Вашинградська вул. Сталіна 15 житловий будинок.

(найменування об'єкта)

« 3 » 03 20 24 р.

Бригада у складі Мельник М.В., Москоб Н.В., Москоб В.В., Москоб М.В., Москоб О.В., Москоб В.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті Вашинградська вул. Сталіна 15

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

**ВИСНОВКИ ВБГО:** гудок #32мм - 30м ввдтм газ.тр. #20мм - 1м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

гудок #20мм - 5м

гудок #20мм - 1-4  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; супроби згуд. #32мм - 1м. гудок #20мм - 1м.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в наявності

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; в наявності

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в наявності

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в наявності

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: немає

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Кочев В. Г.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Члени бригади

Бондар М. А.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Алещук В. А.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Кочев В. В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Кочев В. В.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Жуков С. П. (прізвище, ініціали)

(підпис).

15/2 Пашацький А. П.

15/1 Завальська С. С.

15/4 Фурман В. М.

15/3 Мацієвська В. С.