

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Боготоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«22» 08 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Білоус М.В., Гордійчук Д.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Боготоквартирний будинок с. Шляхцівка вул. Азарна 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 мм L = 31 м.п., Ø 32 мм L = 5 м.п., Ø 20 мм L = 3 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани пробіваї Ø 40 мм - 3 шт.
крани шарові Ø 20 мм - 5 шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоданамізатор ВІБРАВОС, мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу; кран, муфта, контрольний Ø 40 мм - 6 шт., кран, муфта, контрольний Ø 20 мм - 7 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогам
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогам
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; вимогам
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; вимогам
напряме, при випробуванні надлишковим тиском
500 мм. рт. ст. за 5 хв скламо млн рт. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктувати

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: маєти шми перевірки ДБК.

Майстер ВБГО _____

Биллевич О.А.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Горбачук Д.М.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Блоц. К.О.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковань Ботоквармиро Бугини

вд підпису
(прізвище, ініціали)

Булбалиць
(підпис)

старший інженер Горбач О.Д.

[підпис]