



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Біотокквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

«24» 05 2024 р.

Бригада у складі слюсарі Грабик А.В., Мурованій Ч.Д

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Біотокквартирний будинок
с. Капустин вул. С. Мурованов, 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40мм L=41м.п., Ø25мм L=17м.п.,

Ø20мм. L=7м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани марок Ø32мм - 1шт., Ø25мм - 1шт., Ø20мм - 3шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор Кітгазас
мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; крани, муфта, подбургайка
Ø32мм - 3шт, крани Ø20мм - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; визначено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено при випробуванні надлишковим тиском 500 мм.в.ст за 5х6 поверхів сумарно 5 км. в.ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: наказати акти перевірки ДСН

Майстер ВБГО _____

Шибан Д.Р.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Грибач А.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Марованій О.Д.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Богдан Іванович [підпис]
(прізвище, ініціали) (підпис)

старший інженер Гербань О.Д.

[підпис]