



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Ігор ГАМАН
2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Кисляк, вул. Відродження (Жакова) 19

(найменування об'єкта)

«11» 09 2024 р.

Бригада у складі мюсарі: Нічирін І.В Цуресон І.В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Кисляк, вул. Відродження (Жакова), 19

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: КВРТ; 1-9 \varnothing 25 - 6,5 м край \varnothing 20 - 1 шт. шар.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

край \varnothing 25 - 1 шт. шар край \varnothing 20 - 4 шт. шар (індивіду.)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1-9 \varnothing 20 - 2,9 м.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; 1 шт. с/г; 3 шт. - край, к/г
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря P=500мм вод. ст. Тривання тиску відсутнє

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Тимошук А.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Мисирів А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Цурман В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).