

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

« 03 » 09 2024р.



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Широка Третья, вул. Заборська 26  
(житловий будинок)  
(найменування об'єкта)

« 03 » 09 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Яромлович В. С.,  
Шинюра С.І.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Широка Третья  
вул. Заборська, буд. 26  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 33 м.п., Ø 25 - 11 м.п., Ø 20 - 60 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 40 - 1 шт., Ø 25 - 1 шт., Ø 20 - 3 шт.  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу: Ø 40 - 1 шт (коширагайна)  
Ø 25 - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;  
*виконано*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;  
*виконано*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;  
*перевірено*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
*випробування під робочим тиском*
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.  
*інструктаж з абонентами проведено*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

*Кравченко С.В.*  
Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

*С.В.*  
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.  
(прізвище, ініціали)

*С.В.*  
(підпис)

Берелет В.О.  
(прізвище, ініціали)

*В.О.*  
(підпис)

Ярмолевич В.С.  
(прізвище, ініціали)

*В.С.*  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис).

*Мешканець багатоквартирного будинку Вір Артемівна Ярмолевич*