



## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Широка Гредня, вул. Заборська 31  
(мешкової будинку)  
(найменування об'єкта)

« 05 » 09 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,  
Цицюра С.І.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Широка Гредня  
вул. Заборська, буд. 31  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 10 м.п.; Ø 25 - 17 м.п.; Ø 20 - 10 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 20 - 4 м.п.; Ø 25 - 2 м.п.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 32 - 1 м.п. (контрагайка)  
Ø 25 - 1 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;  
*виконано*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;  
*виконано*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;  
*перевірено*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
*випробування під робочим тиском*
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.  
*інструктаж з абонентами проведено*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

*Кравченко С.Д.*  
Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

*С.Д.*  
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.  
(прізвище, ініціали)

*С.В.*  
(підпис)

Берелет В.О.  
(прізвище, ініціали)

*В.О.*  
(підпис)

Ярмолович В.С.  
(прізвище, ініціали)

*В.С.*  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_ (підпис).

*мешканці багатоквартирного будинку  
вд. т.р.м.с.у. в.р.м.в.м.с.р.*