

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО



« 05 » 09 2024р.

## АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Широка Тредиле вул. Заводська 33  
(жештиловасі будинком)  
(найменування об'єкта)

« 05 » 09 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,  
Цицюра С.І.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Широка Тредиле  
вул. Заводська, буд. 33  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ32-17 м.п.; φ25-15 м.п.; φ20-16 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ40-1 м.п.; φ32-1 м.п.; φ25-1 м.п.; φ20-6 м.п.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу: φ32-1 м.п.;  
φ20-2 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; \_\_\_\_\_

*виконано*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

*виконано*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

*перевірено*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

*випробування під робочим тиском*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

*інструктаж з абонентами проведено*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<i>Кравченко С.В.</i> Кравченко Людмила Андріївна (прізвище, ініціали)	<i>[підпис]</i> (підпис)
Члени бригади	Курінний С.В. (прізвище, ініціали)	<i>[підпис]</i> (підпис)
	Берелет В.О. (прізвище, ініціали)	<i>[підпис]</i> (підпис)
	Ярмолівч В.С. (прізвище, ініціали)	<i>[підпис]</i> (підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_ (підпис).

*Мешканець багатоквартирного будинку  
в місті Тернопіль Ярмолівч В.С.*