

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

« 10 »

09 2024р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Широка Гребля, вул. Заборська 40
(мешковий будинок)
(найменування об'єкта)

« 10 » 09 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,
Цицюра С.П.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
с. Широка Гребля, вул. Заборська, буд. 40
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 25 - 6 м.п.; Ø 20 - 42 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø 40 - 1 мет.; Ø 20 - 4 мет.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу: Ø 20 - 2 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробуванням під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<i>Кравченко Л.А.</i> Кравченко Людмила Андріївна (прізвище, ініціали)	<i>Л.А.</i> (підпис)
Члени бригади	КурІнний С.В. (прізвище, ініціали)	<i>С.В.</i> (підпис)
	Берелет В.О. (прізвище, ініціали)	<i>В.О.</i> (підпис)
	Ярмолівч В.С. (прізвище, ініціали)	<i>В.С.</i> (підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____
(прізвище, ініціали) (підпис).

Мешканець багатоквартирного будинку від підпису відмовився