

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 14 » 08 20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 14 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Будзь Р. І., Манаров О. О., Новиків В. П., Плевко С. В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бар вул. Бумелковського, 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89-100,5 м; Ø76-6,5 м; Ø57-26,5 м; Ø25-5,5 м; Ø20-20 м; Ø15-1 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходл) Ø20-66,5 м.

2-г (кухн.) Ø25-3 м; Ø20-139 м; Ø15-275 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Клати крок. Ø20-12 м, Ø15-9 м

кухові Ø20-27 м, Ø15-22 м, Ø25-3 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; 1/2 Ø20-12 м, Ø15-6 м; 1/2 Ø25-2 м, Ø20-5 м, Ø15-2 м; муфта Ø20-2 м; вугільний брод - 28 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; частково обмежений
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутність акту ДВК, відсутній доступ до газопроводу (частково).

Виписано попередження: нах

Майстер ВБГО _____

Миколаз Н. Т.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади _____

[Підпис]

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Маярков О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ноложинів В. М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

[Підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

[Підпис]

(прізвище, ініціали)



[Підпис]

(підпис)