

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«09» 09 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«09» 09 2024 р.

Бригада у складі Туга Р.І., Масаров О.О., Новочілов В.П., Тивузовий О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок м. Бач вул. Новоселів, 6

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø57-27,5 м; Ø40-8 м; Ø32-3,7 м; Ø25-0,5 м; Ø20-7,5 м; Ø15-4,5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (ніжні) Ø20-11 м; Ø15-18,5 м

2-г (верхні) Ø20-10 м; Ø15-108 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран (кул.) Ø20-2 м; Ø15-14 м.

кран (кробк.) Ø20-3 м; Ø15-8 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø20-3 м; Ø15-7 м; к/2 Ø20-1 м; Ø15-1 м; загуски Ø50-1 м; внутрішні - 12 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
зроблено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. зроблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: газотривбу потрібен факбування, взяття акти ДРК, кошториси оголовки каналів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Миколай Н.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Гудза Р.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Макаров О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Гівердовий О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Молохнілов Д.Н.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціали) (підпис)