

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



« 11 » 09 2024 р.

**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 11 » 09 2024 р.

Бригада у складі Макаров О.О., Гужа Р.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок м. Бач вул. Новоселів, 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г  $\varnothing 32 - 4,5 м.$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-г (міс'язг)  $\varnothing 20 - 24,5 м$

г-г (кварт.)  $\varnothing 32 - 3 м; \varnothing 20 - 29 м; \varnothing 15 - 34 м.$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кварт (курбов)  $\varnothing 20 - 2 м, \varnothing 15 - 4 м.$

кварт (кробн.)  $\varnothing 15 - 3 м.$

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кварт  $\varnothing 32 - 3 м; кв/2 \varnothing 32 - 2 м; зий  $\varnothing 32 - 1 м; пуск/імм - 6 м.$$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутній апарат ДВК, космоджетні ками м(оголовки)

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Миколай Я. Т.

(прізвище, ініціали)



(підпис)

Члени бригади

Гурик Р. І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Макаров О. О.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)