

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«04» 09 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

«04» 09 2024 р.

Бригада у складі Турж Р.І., Масаров О.О., Шевченко О.В., Новиків В.П.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок
м. Бач вул. Жуліка, 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г Ø89-2м; Ø76-68м; Ø57-70м; Ø25-27м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-г (сходн) Ø25-54м

г-г (сходн) Ø25-241м; Ø20-162м; Ø15-32м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кан (сходн) Ø25-17м, Ø15-14м.

Кан (сходн) Ø20-40м, Ø15-13м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кан Ø25-14м, кан Ø25-5м, муфта Ø25-20м, внутрішні витоки -

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; частков обстежений (суттєв)
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: газопровід котельного обладнання

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Миколай Н.Т.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Члени бригади

Гурко Р.І.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Макаревич О.О.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Шереметов С.В.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

Николаев Д.П.

[Підпис]

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)