

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 22 » 08 2024 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 22 » 08 2024 р.

Бригада у складі Будзь Р.І., Макаров О.О., Новотілов В.П., Певзовий О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок  
м. Бач вул. (кв.) Пам'яті, 21

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г  $\phi 32 - 21 \text{ м}$ ;  $\phi 25 - 38,5 \text{ м}$ ;  $\phi 20 - 23 \text{ м}$ ;  $\phi 15 - 28 \text{ м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-г (внутр.)  $\phi 20 - 3 \text{ м}$ ;  $\phi 15 - 40 \text{ м}$ .

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кв. (кв.)  $\phi 20 - 1 \text{ м}$ ;  $\phi 15 - 2 \text{ м}$ .

Кв. (кв.)  $\phi 15 - 1 \text{ м}$ .

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу;  $1/2 \phi 32 - 2 \text{ см}$ ,  $\text{Кв.} \phi 32 - 2 \text{ см}$ ,  $\text{середн.} \phi 32 - 2 \text{ см}$ ,  
виріш. координат - 3 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: газопровід потребує фарбування

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Тимошук Н.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Макаєв О.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Григорук Р.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Головченко П.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Павловський А.В.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)