

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 21 » 09 2024 р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 21 » 09 2024 р.

Бригада у складі Будзь Р.І., Макаров О.О., Новочілов В.П., Шведченко О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

м. Трахтатів, вул. Пам'яті, 9А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г  $\varnothing 40-41$  м,  $\varnothing 20-18$  м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-г (внутр.)  $\varnothing 20-36$  м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (кузовні)  $\varnothing 20-8$  см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; кран  $\varnothing 20-2$  см, кран  $\varnothing 40-1$  см,  $\varnothing 20-4$  см; муфта  $\varnothing 20-1$  см; внутрішній бугор - 1 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутній акти перевірки ДБК, газоробот частково закритий утворювачем.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Михолаз Ж.Т.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Медков О.О.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Гуца Р.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Колодій В.П.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Мерзляк А.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)