



**Акт**  
про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового  
обладнання

ВБГО

*житлові будинки  
вул. Вільшевської 18*  
(найменування об'єкта)

«21» 08 20 24 р.

Бригада у складі

*Сукачук О.В., Ромашук О.Ф.,  
Чапакук В.М.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого  
документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

*вул. Вільшевська  
18*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *ф30-19м, ф20-80м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

*огрелі обходи ф25-9м.*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крами (Сільниця). ф25-9м*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

*Прилад Vi DRA GAS*

- ліквідація виявлених витоків газу;

*Не виявлено.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; охалбості
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; деконект
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;   
Перевірено тиском P=500 міл. бар. ст.  
Падіння тиску ΔP=20 міл. бар. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. проконсультовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Порушення не виявлено

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Чурко В.В.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Чурлендук О.В.

(прізвище, ініціали)

Ромашук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

Балесюк В.Л.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Сергій  
(підпис)  
Сергій  
(підпис)  
Сергій  
(підпис)  
Сергій  
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за заявності підтверджуючого документа Павличко М.М.

(прізвище, ініціали)



(підпис)