



2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Київ
вул. А. Герцюкавського 16
(найменування об'єкта)

« 9 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Наєшев О.О., Іванчук С.М.,
Шошук О.Б.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Київ
вул. А. Герцюкавського 16
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-20м, Ø50-20м, Ø32-10м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-4м, Ø25-12м,
Ø20-140м (стояк)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кріпець Ø32-4мм, Ø25-12мм
мертвої Ø32-4мм, Ø25-12мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; кріпець, Ø32-4мм, Ø25-12мм, мертвої Ø32-4мм, Ø25-12мм
- ліквідація виявлених витоків газу; кріпець Ø32-2мм, Ø25-12мм, мертвої Ø25-12мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; всіх вимоса
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всіх вимоса
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P = 500 мм вст. др. 10 мм вст, t = 50 с
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. поф. інструкція

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: поф. інструкція

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Редун'єв ОВ
(прізвище, ініціали)

Кисельов ОО
(прізвище, ініціали)

Гванієв ЄМ
(прізвище, ініціали)

Кисельов ОВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого

документа Мешакин [Signature]

(прізвище, ініціали)

(підпис)

ст. інженер Мосашич Р.В.

майстер Горюнов О.Ф.