



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м.Вінниця житлової будинку
бульв. А.Первомайського №2
(найменування об'єкта)

« 5 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Масвійчук А.В.; Засев В.М.;
Дурманчук О.В.; Кухарев А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м.Вінниця бульв. А.Первомайського,
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф32-30см; ф20-8см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-4см; ф20-5см;
Сталева: ф20-100см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Краще (пробкові): ф32-1см; ф20-4см; ф20-1см.
Муртові (єдина): ф32-1см; ф20-4см; ф20-1см.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "VIBRAGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; Котурга: ф20-5см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; використано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст.
Повітря тиску P=20 мм.вод.ст. за бавишн.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пред'явлено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Розривання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Заєць В.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Муромець О.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Куреров А.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Жуковець К.В.

(прізвище, ініціали)



(підпис)