



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Handwritten signature and date "2024" over the stamp.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вітківщина
вул. Арх. Артемюка 10
(найменування об'єкта)

«28» 08 2024 р.
Бригада у складі Лук'янук О.В., Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вітківщина
вул. Арх. Артемюка 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-18м, Ø32-16м, Ø25-30м,
Ø20-13м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-11м, Ø25-4м,
Ø25-34м (своєм)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани Ø32-1м, Ø25-5м, Ø20-2м
середня Ø32-1м, Ø25-5м, Ø20-2м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; масаф. інструмент;
мил. емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу: крани Ø50-1м, Ø25-1м,
Ø20-1м, кр. Ø25-1м, Ø20-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=20мм в.ст, ΔP=10мм в.ст, t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необслуговуванню газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Роздубинський О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Роздубинський О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Роздубинський О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Від підпису відповідальної особи Сітнік Р.В. [Підпис]