



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

житловий будинок
м. Вінниця вул. Арх. Артемюва №17
(найменування об'єкта)

« 5 » 09 20 24 р.

Бригада у складі _____

Увалюк С.М.; Писак О.Б.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. Вінниця
вул. Арх. Артемюва №17
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ76-8м; φ32-23м; φ57-12м; φ25-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-15м; φ25-10м;

Стоєрки: окремі зводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кранці (пробкові): φ50-1м; φ40-1м; φ32-1м; φ25-6м.

Шурфові з'єднання: φ50-1м; φ40-1м; φ32-1м; φ25-6м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; Контргайка: φ25-2м; φ50-1м.
Згон: φ50-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм. в.в. ст.
Поділено тиску P=20 мм. в.в. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. преінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розбирання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

Званчук С.М.
(прізвище, ініціали)

Млодик О.Б.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Млодик В.В.
(прізвище, ініціали) [Signature]
(підпис)