



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

09 / 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

*Житловий будинок
м. Вінниця вул. Архітектора Аршинова 6*
(найменування об'єкта)

« *03* » *09* 20 *24* р.

Бригада у складі *Алексєєв О.Ю ; Любіх О.Б*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця вул. Аршинова 6*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ø40-6м., Ø32-24м., Ø25-26м.,
Ø20-50м.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø20-56м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø40-1шт., Ø20-12шт.

лифткові з'єднання: Ø40-1шт., Ø20-12шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *милька емульсія та прилад "Vibro GAS"*
- ліквідація виявлених витоків газу; *краки (пробкові): Ø20-2шт.,
коктрайхи: Ø20-3шт.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підземні та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Зарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

Підгурський А.С.
(прізвище, ініціали)

Алексєєв О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Плохін О.Б.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Власенко ІА

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)