



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. Болгарська №39
(найменування об'єкта)

« 10 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Лисак О.Б.; Романчук О.Ф.; Міценков
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Болгарська №39
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ57-12м; φ32-12м;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ25-10м; φ20-10м
Столеки: φ20-170м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: (шробкові) - φ50-1м; φ25-3м; φ20-7м.
Муроване з'єднання: φ50-1м; φ25-3м; φ20-7м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад "Vibra GAS"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ25-3м; роз'єднання: φ25-2м;
φ20-3м; Муроване: φ25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Тривалість ΔP=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпоструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Гарбування гаррррррррр

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Міхай О.Б.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кушнір О.П.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ліщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг підпису бізнесових

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С.І. Р.В. Москаленко
С.П. В.В. Зубенко
С.Р. О.Б. Михайленко

[Підпис]