



20 24 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО житловий будинок
м. Вінниця вул. Брацлавська №35²
(найменування об'єкта)

« 13 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Матвіїчук А.В.;
Курієв А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Брацлавська №35²
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 57 - 10 м; φ 32 - 6 м; φ 20 - 5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталеві: φ 20 - 72 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кракен (пробкові): φ 50 - 1 м; φ 20 - 2 м.

Відкривальні дзводжачення: φ 50 - 1 м; φ 20 - 2 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильова емульсія

та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кракен: φ 20 - 1 м; Контраїнка: φ 20 - 1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Надійшло тиску P=20 мм. вод. ст. за 5 хвилин.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Чисткування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Мушко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Даченко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Матвічук А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Біг підпису Біскуп Біскуп

(прізвище, ініціали)

(підпис)

С. о.ч. В.В. Сербо
и ф. В.В. Сербо