



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газозового обладнання

ВБГО м. Віскешчя
вул. В. Тореша 44
(найменування об'єкта)

« 12 » 09 2024 р.
Бригада у складі Трохик ОВ, Мерева В О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віскешчя
вул. В. Тореша 44
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газозового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-15 м, Ø32-4 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-120 м (своєм)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

красе Ø32-5 м
красе Ø32-5 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та прилатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: красе, Ушаков?
Мерава Віскешчя
- ліквідація виявлених витоків газу: _____

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; В наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Використано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=200мм в см, дР=10мм в см t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Інструктажовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родісевич ОФ
(прізвище, ініціали)
Дюк О.Б.
(прізвище, ініціали)
Кешеня В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)



Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: [Signature] Верешова Н.С.
(прізвище, ініціали) (підпис)