



"ВАТВЕРДЖЕНО"
[Signature]
20 24 р.

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Вершавська 48
(найменування об'єкта)
« 17 » 09 20 24 р.

Бригада у складі Курчав А.В., Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Вершавська 48
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф29-35 см, Ф22-8 см, Ф20-2 см, Ф15-1 см

Ф20-6 см, Ф25-8 см, Ф20-20 см (стояки)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

краєві Ф25-1 см, Ф20-7 см
мережа Ф25-1 см, Ф20-7 см
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Кремль, Новорос;
м. Вінниця, вул. Вершавська 48
- ліквідація виявлених витоків газу: краєві Ф25-1 см, Ф20-3 см
Ф20-2

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень проекту і діючих нормативних актів; в наявності
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всім об'єктам
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500мм в ст, P=100мм в ст, t=57°
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. роз'яснено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: корозія на газопроводі, занадто велика корозія на газопроводі, з ПЗН t=500 (корозія)

Виписано попередження:

Майстер ВБГО
Члени бригади

Родіцький О.Г.
(прізвище, ініціали)

Мугеров В.В.
(прізвище, ініціали)

Ромашин О.Г.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису Відновлення
(прізвище, ініціали) (підпис)

сі. ін. В.В. Москаленко
м-ф О.Ф. Сергієв
с-ф О.Ф. Ромашин