



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

26 08 2024 р.

### Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця  
в.р. Рогома 17

(найменування об'єкта)

«26» 08 2024 р.

Бригада у складі Добрива СВ, Луц'як ОВ,  
Росенчук ОФ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
в.р. Рогома 17

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-17м, Ø65-28м, Ø50-7м,  
Ø25-6м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25-6м, Ø25-70м (СІВОНЕС)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ø25-5мм  
шпори Ø25-5мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; кран, шпори
- ліквідація виявлених витоків газу; к/2 Ø25-2мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма добре
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=100 мм вод. ст., d p=10 мм вод. ст. T=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кредитором встановлено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необорудоване газоармування

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Дудков О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Степанов С.К.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Кудрявцев О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Павлов О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешков Бурмач О.В.

Мешков Бурмач О.В.  
(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
(підпис)

Селіванов Романчук О.В.

С.І. Мешков О.В.  
[Підпис]