



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

ВБГО м. Вінниця
вул. Рогова 20

(найменування об'єкта)

« 26 » 08 20 24 р.

Бригада у складі Доброва СВ, Лук'яненко ОВ,
Росенчук ОФ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Рогова 20

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному об'язі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-50м, Ø50-6м, Ø32-7м,
Ø25-1м, Ø20-1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

• Ø32-83м (сюрсаки)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крас Ø32-6мет, Ø20-1мет
сюрсаки Ø32-6мет, Ø20-1мет

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; кредит "Вінниця"
мешканці сюрсаки
- ліквідація виявлених витоків газу; к/р Ø32-3мет, Ø20-1мет,
сюрсаки Ø32-1мет

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всеспоживає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P = 200 мм в.ст., ΔP = 10 мм в.ст., t = 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. роз'яснено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не регулюєме газаробот

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	<u>Вурдівський О.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Бедрова С.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Кур'яков О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Молесенко О.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Вурдівський О.Т. [Підпис]
(прізвище, ініціали) (підпис)

