



"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
«30» 08 2024 р.

**АКТ**

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця, вул. Космодем'яна, 6/44

«30» 08 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Тамара В.А., Дзюбовська Ю.Г., Дірова С.А. (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця, вул. Космодем'яна, 6/44 (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО Ø80-47м, Ø50-18м, Ø40-8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ø40-8м, Ø25-24м, Ø25-20м (своєнел)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
краєві Ø40-4мел, Ø25-12мел, Ø20-4мел (неварючка), середні Ø40-4мел, Ø25-12мел  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: власнею. Невогаз, мильна емульсія
  - ліквідація виявлених витоків газу: краєві Ø25-3мел, кр Ø25-6мел, середні Ø25-12мел

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всім немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
 $P = 200 \text{ мм в.ст.}, \Delta P = 10 \text{ мм в.ст.}, t = 5 \text{ хв}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вводяться в експлуатацію

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: необґрунтоване газозарядж.

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Гордієв О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Косенко В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Дробинський В.Т.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Сідова С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машкомер' Буринку Вулиця [...] Взломницьв  
(прізвище, ініціали) (підпис)

См. інвентар  
Машкомер' Р.В.  
Гордієв О.Ф.  
Сідова С.А.