



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

житловий будинок
бул. Космонавтів №45

(найменування об'єкта)

«29» 08 2024 р.

Бригада у складі Алексеєв О.Ю.; Веселовський В.І.;
Капурук С.М.; Плюзік О.Б.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Вінниця
бул. Космонавтів №45

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ150-3м; φ125-47; φ100-9м; φ32-4м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ32-8м; φ25-36м Столешні: φ25-100м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): φ30-4м; φ25-12. Муфтові з'єднання: φ30-4м; φ20-8м.
Крани в квартирах: φ20 - Чет. (пробкові)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

шарка емульсії
та пристрій Vibea GAB

- ліквідація виявлених витоків газу;

Кран: φ25-4м; Колектор: φ30-2
φ25-4м. Муфта: φ30-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Перевірено тиском Р=500 міл. бар. сг.
Надійний тиск др= 80 міл. бар. сг.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристрійами та апаратами. І

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Ремонт газопроводів

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Чурко В.В.

(прізвище, ініціали)

Чурко

(підпис)

Члени бригади

Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Алексєєв

(підпис)

Веселовський В.І.

(прізвище, ініціали)

Веселовський

(підпис)

Уланчук С.М.

(прізвище, ініціали)

Уланчук

(підпис)

Люхтар О.Б.

(прізвище, ініціали)

Люхтар

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець вір підпису відмовився

См. інвінція
Майстер
Ремонт

(прізвище, ініціали)
Люхтар О.Б.
Чурко В.В.
Алексєєв О.Ю.

(підпис)

Люхтар