



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Космодем'яна 50

«28» 08 2024 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Дірова С.А., Додченко В.О.,
Масвібітєв М.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Космодем'яна 50
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-28м, Ø80-18м, Ø40-6м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø40-8м, Ø25-36м
Ø25-12м (сталею)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
црм Ø40-4м, Ø25-12м, Ø20-2м (кварц)
мезорт Ø40-4м, Ø25-12м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кремльов В.В.,
Масвібітєв М.В.
 - ліквідація виявлених витоків газу: крм Ø25-6м, 15/2 Ø40-1м,
Ø25-3м, мезорт Ø40-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в усіх місцях
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всередині
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; всередині
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=300мм в.с., в р-юм в.с., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. крім всіх рук робимо

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: координувати газопробу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гордєв О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Діброва С.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Родченко В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Ксенофонцев А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мішканець [Підпис] Гордєв О.Ф.
 (прізвище, ініціали) (підпис)
 Ст. інженер майстер емошор Москвичев Р.В.
 Діброва С.А.