



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М. Вікешня
вул. Коліомесів 70
« 9 » 09 20 24 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Дубовенко РОО, Кашко РМ,
Авешть ОЮ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт, у тому, що на об'єкті М. Вікешня
вул. Коліомесів 70
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-60м,

Ф25-2м, Ф15-1,6м (справа)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

справа Ф25-4м, Ф20-1м, Ф15-4м
ліворуч Ф25-4м, Ф20-1м, Ф15-4м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: всіх місць, виводів,
всіх місць, виводів
 - ліквідація виявлених витоків газу: крім Ф25-4м, Ф15-2м,
1х1 Ф25-1м, Ф15-1м ліворуч Ф25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесумісно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p=800 мм в.ст. пр=10 мм в.ст. t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. артист середньої школи

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коорсировані мережі

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Руденко О.Г.
(прізвище, ініціали)

Федоренко П.В.
(прізвище, ініціали)

Калаш Н.А.
(прізвище, ініціали)

Камішев О.В.
(прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гончак В.П.
(прізвище, ініціали) _____ (підпис)