



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
28 08 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Космодавців 78
(найменування об'єкта)
« 28 » 08 2024р.

Бригада у складі Ялош О.Б., Дмитрівський М.В.,
Кеуєвський В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Космодавців 78
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-29м, Ø80-81м, Ø50-23м,
Ø40-6м, Ø32-7м, Ø25-14м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-76м, Ø25-210м (сталева)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краєві Ø32-7мм, Ø25-14мм
смуфта Ø32-7мм, Ø25-14мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Кришак В.В. / В.В.С.
Мельник С.С. / В.С.С.
 - ліквідація виявлених витоків газу: Цурич Ø32-3мм, Ø25-4мм, К/В Ø32-4
Ø25-5мм, смуфта Ø32-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=800 мм в ст. артіом в ст. = 5х8
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вводиться

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неармування газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО	<u>Гордеев О.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Мокіх О.Б.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Овстреванов С.К.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мурієва В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Машков Б.В.

Сл. інженер Молодцов Р.В. (підпис)
 майстер Гордеев О.А. (підпис)