

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Космодавців 60

«30» 08 2024 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Кришук ОВ, Роговська ОФ,
Звангув В А
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Космодавців 60
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-28м, Ø40-4м, Ø32-1м, Ø20-23м,
Ø15-0,5м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-1,5м, Ø20-20м, Ø15-0,5м, Ø20-92м (середня)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø32-1м, Ø20-6м, Ø15-2м
мерджа Ø32-1м, Ø20-6м, Ø15-2м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; армаца, Vichy gas²,
середня середня
 - ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø20-2, Ø32-1, Ø15-1,
Ø2 Ø32-1, Ø20-5, Ø15-1, мерджа Ø32-1, Ø20-2

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в вільному стані
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; весьма чисто
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм в.ст., д.р. 20 мм в.ст., t=5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ар. а. е. р. м. б. в. с. м. о.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: розрив газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Гордієв О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Клишова О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Ромашова О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Звонік В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці відсутні відсутні
 (прізвище, ініціали) (підпис)
Ст. інженер [Signature]
Майстер Гордієв О.Ф.