



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. В. Тариха 16
(найменування об'єкта)

«11» 09 2024 р.
Бригада у складі Діброва С.А.; Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. В. Тариха 16
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 40 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 - 6 м., Ø25 - 8 м., Ø20 - 10 м. Стойки: Ø20 - 150 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø50 - 1 шт., Ø25 - 2 шт., Ø20 - 7 шт. краки в квартирах: Ø20 - 3 шт.
муртові з'єднання: Ø50 - 1 шт., Ø25 - 3 шт., Ø20 - 7 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильня емульсія та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; краки (пробкові): Ø50 - 1 шт., Ø20 - 1 шт.
контрлайки: Ø50 - 1 шт., Ø32 - 1 шт., Ø20 - 2 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підв'язках та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; випраковано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Лигорощевський АС
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Діброва С.А
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Матвійчук А.В
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа власники буд. підпису відновлення

С.І. ін. П.В. Восканян
и.р. А.С. Лигорощевський
С.А. А.В. Матвійчук

[Signature]
(підпис)