



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця бул. В. Тарика 3
(найменування об'єкта)

« 11 » 09 2024 р.

Бригада у складі Плюхін О.Б.; Дзюбенко Ю.Т.; Доценко В.О

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. В. Тарика 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 3 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 40 - 6 м., Ø 32 - 16 м., Ø 25 - 20 м. Стяжки: Ø 20 - 250 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краки (пробкові): Ø 40 - 6 мм., Ø 25 - 20 мм.
мідфтові з'єднання: Ø 40 - 6 мм., Ø 25 - 20 мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; краки (пробкові): Ø 25 - 3 мм.
коктрайми: Ø 40 - 2 мм., Ø 25 - 4 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горищах, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Ліггородювський А.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Дзюбенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Доученко В.О.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Млохін О.Б.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Обчаренко О.М.

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)