



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО м. Волинська
вул. В. Даринська 37

(найменування об'єкта)

«12» 09 2024 р.

Бригада у складі Майвотичук АВ, Косолюк АА

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Волинська
вул. В. Даринська 37
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-20 м, Ø32-6 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-4 м, Ø25-4 м, Ø20-14 м
Ø20-110 м (своєму)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø32-2 м, Ø20-8 м, Ø15-8 м (своєму)
серед Ø32-2 м, Ø20-8 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладним методом або мильною емульсією: приладом «Dobro gas»
щільність перевірено
- ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø32-2 м, 1/2 Ø32-2 м,
Ø20-1 м серед Ø32-1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; усередині
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=800 мм в.ст., ΔP=10 мм в.ст., t=5х6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. в процесі виконання

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: в процесі виконання газопроводу

Виписано попередження:

Майстер ВБГО
Члени бригади

<u>Роддєв ОФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Ковалюк АВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Шевченко АА</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ (прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

