

ЗАТВЕРДЖЕНО

«16» 09 2024 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Віжниця бул. В. Черновала 8
(найменування об'єкта)

«16» 09 2024 р.

Бригада у складі Влашук О.Ф; Іванчук В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Віжниця бул. В. Черновала 8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32 - 22м., Ø25 - 6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32 - 8м. Стяжки: Ø20 - 30м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробкові): Ø32 - 2шт., Ø25 - 6шт., Ø20 - 2шт. крапи в квартирах Ø20 - 3шт.
муртові з'єднання: Ø32 - 2шт., Ø25 - 6шт., Ø20 - 2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та приладу "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: крапи (пробкові): Ø32 - 1шт., Ø25 - 2шт.
контргайки: Ø25 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також _____ та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Тигондревський А.С.
(прізвище, ініціали)

Гулашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

Квасчук В.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа [Signature] [Signature] [Signature]
(прізвище, ініціали) (підпис)