



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО м. Волинська вул. М. Шмигеля 10

« 4 » 09 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Александр Олександрович, Іванчук С.М., Яношук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Волинська вул. М. Шмигеля 10  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-26м, Ø40-10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-88м (сволаєє)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кпр Ø32-8мєт, муротс Ø32-8мєт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: привід, вхід газу, селівана селіванова
- ліквідація виявлених витоків газу: кпр Ø50-1мєт, кпр Ø32-7мєт, кпр Ø32-7мєт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також, у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в акції в межах
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в межах акції
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевіряється
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
 $P = 500 \text{ мм в.ст.}$   $P = 10 \text{ мм в.ст.}$   $t = 5 \text{ хв}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. крім середнього в межах

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: недорядково вимірювання

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Члени бригади \_\_\_\_\_

<u>Родічків ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Алексєєв ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Томашук ЄМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Мовчан ОВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкаєв ВІР Мрансу Вірловинсь

(прізвище, ініціали) Сп. Мешкаєв (підпис) [Підпис]  
М-р Тердюк Р.В.  
Синько А Мовчан О.Ф.  
Синько А Мовчан О.Ю.