



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

20 24 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінницька
вул Саєвська 43

« 26 » 08 20 24 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Миронко В.О., Звоничи В.И.,
Джоденко В.Т.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінницька
вул Саєвська 43
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-23м, Ø80-7м, Ø50-16м,
Ø40-3м, Ø32-11м, Ø20-7м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25-60м (східник)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø40-5м, Ø32-4м, Ø20-2м, Ø20-3м (1к-верст)
верста Ø40-5м, Ø32-4м, Ø20-2м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: крім с. Саєвська
 - ліквідація виявлених витоків газу: крім Ø32-2м, а і Ø40-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; не перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=200 мм всо, Р=200 мм всо, t=5хв
ш
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. ардіє Сергійовиче

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: мешканці досі не довели газопровод до вхідних дверей через загрозу безпеки протекіть газу в приміщенні 13, 14, 25, 26. По вимогам не в повному обсязі

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Гордієв О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Михайло В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Коваленко В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Джодієв О.Г.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець [Підпис] Вірнішес
(прізвище, ініціали) (підпис)

Ст. інженер
майстер
Ситосар

Михайло В.О.
Гордієв О.Ф.
Михайло В.О.