



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Ан. Догель 6

«22» 08 2024 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Коваленко АА, Тварюк СМ,
Домітревський РВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Ан. Догель 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-20м, Ø 50-40м
Ø 20-75м (спроєкції)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

край Ø 25-1м, Ø 20-5м, Ø 20-4м (кварти)
недоріжки Ø 25-1м, Ø 20-5м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; край Ø 20-5м, Ø 25-1м
 - ліквідація виявлених витоків газу; край Ø 20-3м, Ø 25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в одній місесі
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесю місесом
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P=500 мм в с, др=10 мм в с, t=5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: поперек дубасе газопровід

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Родченков О.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Кавок А.А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Головко С.М.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Дмитров М.В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешанин О.В. [Signature]

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. інженер
Майстер
Синюсар

[Signature]
Москалиць Р.В.
Гордичко О.Ф.
Качок В.А.