



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Волинська
вул. Ан. Лавренка 64

«22» 08 2018 р.
(найменування об'єкта)

Бригада у складі Кур'яков Олександр Олександрович

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Волинська
вул. Ан. Лавренка 64
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-5м, Ø25-3м, Ø20-4м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
окремі вводи Ø20 - 28м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім Ø25-5м, Ø20-2м
чудра Ø25-5м, Ø20-2м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; примаса, обводас
милна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу; к/2 Ø25-5м чудра Ø25-
к/2 Ø20-1м чудра Ø20-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; а перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=800 мм в.ст., P=100 мм в.ст., t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. крім сервісованих

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попередженню та аварій

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

<u>Гордієв О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Михайленко О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
<u>Ромашин О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешанін вир/підпису вир/підпису

Ст. Гордієв О.Ф. (прізвище, ініціали) [Підпис] (підпис)
Майстер Гордієв О.Ф.